

齐文化博物院信笺

齐文化博物院 安全生产隐患问题整改情况报告

2020年4月13日，市安全生产督查组对我院安全管理工作进行了专项督查，经检查主要存在以下问题：

检查发现我院整改台账个别地方记录不完整，虽整改完毕，但未有整改日期和负责人签字。

一、微型消防站灭火器问题。在现场检查发现问题后，立即要求物业公司对微型消防站内灭火器进行充装，物业公司立即组织了更换。后经多次检查，微型消防站内灭火器均在有效期内。

二、火灾报警控制柜及液位表显示不准问题，维修人员已按要求时间进行了处理，处理后达到正常使用状态。

出现此次问题，由于工作人员疏忽，造成台账管理闭环不细致、不严密。在检查组指出台账问题后，分管领导立即召开整改会议，明确责任，细化分工，要求高度重视并切实加强安全管理台账的建设，要求遵照工作流程，确保闭环严密。保证各项安全管理工作扎实有效开展，今后我院将高度重视隐患排查、整改及台账规范，确保及时将隐患归零。

齐文化博物院

2020年5月8日