



水质合格率报表

2021年2月

水样类别	检测机构	本月检测次数	其中不合格的项目名称及次数	本类别水质合格率%	备注
水源水日检9项	自检	28	无	100	
出厂水日检9项	自检	28	无	100	
管网水半月检7项	自检	2	无	100	
地表水源水月检29项	山东尚石环境检测有限公司	1	水源水总氮超标	97.06	总氮限值设置不合理
地下水水源水半年检93项					
出厂水月检42项	山东尚石环境检测有限公司	1	无	100	
出厂水年检106项					
管网末梢水常规42项	山东尚石环境检测有限公司	1	无	100	

水质综合合格率报表

项目	管网水7项各单项合格率之和	42项扣除7项后的综合合格率	水质综合合格率%
本月	7	1	100
累计			

填报人: 高文强、

审核人:

报告日期: 2021年3月2日